

令和6年9月19日 22時00分
資料配付 大和川水環境協議会

大和川水系大和川(大阪府堺市北区常磐町3丁付近)で汚水流出

～現時点で影響報告はありません～

本日、大和川水系大和川にて今池水みらいセンターの汚水が流出しましたが、現時点で影響報告はありません。

- 本日、9月19日15時00分頃、今池水みらいセンターの汚水が大和川に流出しました。
- 原因は今池水みらいセンターで污水管のバルブ点検中に汚水が漏れ、場内道路の側溝を通じて今井戸樋門から大和川に流出したためです。
- 汚水の流出量は約370m³です。
- 現時点で魚類等のへい死、濁りなどは確認されていません。
- 現時点で利水者からの影響報告はありません。

<取扱い>

<配布場所>

大手前記者クラブ ・ 近畿建設記者クラブ

<問合せ先>

(本件水質事故に関する問合せ先)

大阪府環境農林水産部 環境管理室 事業所指導課

課長補佐 西田 隆行 電話:06-6210-9585(直)

(大和川水環境協議会に関する問合せ先)

事務局 近畿地方整備局 大和川河川事務所

流域治水課長 中 友太郎 電話:072-971-1381

汚水流出箇所 位置図

