



## 過去5ヶ年（平成10年度～14年度）の月別事故発生傾向


平成10年度から平成14年度までの5ヶ年について、月別事故発生件数を合計してグラフにすると次のとおりとなります。

1年の内、年度当初の4月が最も事故が少なく、11月から3月までの5ヶ月間に事故が多く発生しています。その中でも特に2月が突出しており、その内“もらい事故”に至っては他

の月（7月を除く）の倍以上となる40件となっています。

各事務所におかれましては、これから年度末に向けて各請負業者への注意・指導を強化し、工事現場における安全管理に努め、より一層、気を引き締め、無事故を目指して下さい。

月別事故発生件数(5ヶ年)の合計



## 事故に対する安全対策の取り組み事例紹介

### 奈良国道事務所の取り組み

奈良国道事務所では、管内で発注された工事及び現場作業を伴う各種点検作業（業務）等の請負業者、当該事務所職員を対象とした、工事及び作業の安全に関する意識の向上を図るため、去る11月21日に『労働災害防止安全管理講習会』を都祁村いこいの村大和高原で開催しました。

講習会は奈良国道事務所副所長の挨拶の後、奈良県警察本部交通規制課より「道路工事に伴う交通対策について」、奈良労働局労働基準部安全衛生課より「工事現場における安全衛生管理について」と題して県内の労働災害事故の発生状況や事故防止に関する講話を頂きました。

続いて、近畿地方整備局技術調査課長補佐より「工事の安全対策について」と題して近畿地方整備局管内の事故傾向及び事故事例の説明・紹介があり、その後に請負業者の代表による「安全管理の取り組み」についての事例が発表されました。

当日は、87社（内8社：業務関係）の請負業者からの参加者を含めて、総勢130名を越える参加があり、講習会の最後には、各工事現場においてのさらなる安全管理に対する意識向上を確認し合って閉会となりました。

# 12月の事故速報

(平成15年12月31日現在)

発生日時	発生場所	事故の状況
12月3日 0:40	大阪府	舗装修繕工事において、歩道部をバックホウで機械掘削していたところ、情報BOX施設台帳に記載された位置とは異なる深さで情報管路（IRN 3本）が埋設されており、さや管1本と中のメタルケーブル1本をバケットで損傷させた。 〔物損：国土交通省管理の情報管路 さや管1本、メタルケーブル1本 損傷〕
12月5日 9:30	奈良県	道路照明施設維持補修工事において、情報板用柱に上って設備の調査を実施していた作業員が、安全帯をU字吊りで門柱に掛けて作業していたが、U字吊り用ロープを使用せず、一本吊り用ロープを工具掛け用の金具に接続してU字吊りにしていた為に、金具が外れて約7m下に墜落した。 〔電工：右橈骨遠位端骨折 肋骨骨折 全治28日〕
12月5日 11:30	京都府	舗装修繕工事において、切削機を点検する為に切削機を停止させていたところ、誘導員の誘導で切削機の前で停車していた工事のダンプトラックが、独断でバックして切削機に近付き、切削機のコンペア・アームに荷台が接触し、その衝撃でダンプトラック運転手が負傷した。 〔ダンプトラック運転手：外傷性頸部症候群（むち打ち症） 全治10日間〕
12月5日 16:05	京都府	融雪設備補修工事において、上下2車線道路で片側交互通行規制を行っていたところ、通行帯を走行していた一般車が、運転操作を誤って工事区域に進入し、規制車（軽トラック）に接触した。 〔物損：規制車（軽トラック） 一部損傷〕
12月8日 10:00	兵庫県	舗装修繕工事において、一般国道の交通規制を実施する為に、標識車が市道を通行していたところ、市道を横断する形で路面から約3m高に架設されていた民家への引き込み線（NTT、ケーブルテレビ）に標識が接触し、切断した。 〔物損：NTT線4箇所、ケーブルテレビ線2箇所 他〕
12月9日 5:30	兵庫県	舗装修繕工事において、作業終了により路肩に作業車と後尾警戒車を駐車し、交通規制の為に設置していた保安施設の回収作業をしていたところ、走行して来た一般車（4tトラック）が後尾警戒車に追突し、その衝撃で後尾警戒車が作業車に追突する玉突き事故となった。 〔普通作業員：下肢打撲 全治10日 他5名〕
12月11日 13:10	和歌山県	法面防災工事において、工事車両出入口に配備されていた交通誘導員が突然倒れ、病院に搬送されたが、急性心筋梗塞で死亡した。 〔交通誘導員：急性心筋梗塞 死亡〕
12月14日 4:50	奈良県	舗装修繕工事において、上下2車線道路で片側交互通行規制を実施していたところ、飲酒運転の一般車が車線変更せずに直進で施工箇所の規制区域に進入し、配置されていた規制車に衝突した。 〔物損：規制車 一部損傷〕
12月17日 16:00	滋賀県	道路改良工事において、掘削土を現況地盤より3m高で仮置きしていたところ、盤ぶくれにより隣接する市道の舗装路面が隆起した。 〔物損：市道の路面 一部隆起（幅3m×延長5m×最大高さ30cm）〕
12月18日 10:45	兵庫県	電線共同溝工事において、作業員がペール缶（取手付きバケツ缶）を逆さまに置いて作業台とし、コンパネを電気のごきりで切断していたところ、誤って自分の膝を切った。 〔普通作業員：右膝切創（長さ7～8cm、深さ2cm程度）〕
12月19日 10:25	奈良県	道路維持作業において、維持作業車がバス停に停車し、降車する為に運転席のドアを開けたところ、突風に煽られてドアが大きく開き、走行していた一般車（大型車）に接触した。 〔物損：一般車（大型車） 一部損傷〕
12月19日 15:00	大阪府	河川護岸工事において、型枠組立作業中に溶接の火花が、発泡スチロール性の化粧型枠に引火した。 〔物損：化粧型枠（約10㎡）焼失〕
12月20日 8:40	滋賀県	地下道設置工事において、足場組立作業で梯子を登る途中で、体勢を崩し転落しかけた為に、梯子の地上高3m付近から飛び降りて足から着地したが、両足かかとの骨を骨折した。 〔普通作業員：両踵骨骨折 全治2ヶ月〕
12月23日 15:40	大阪府	公共施設建築工事において、外部足場の組立て作業中に、作業員が足場板の端部に足をかけた為に、足場板が単管を支点にして浮き外れ、約3.5mの高さから墜落した。 〔とび工：右足首外側踝亀裂骨折 全治25日〕
12月25日 9:05	和歌山県	道路改良工事において、作業員が現場での朝礼・打合せを行った後、現場事務所まで車で帰る際、交差点部で一時停止を怠った一般車と接触した。 〔物損：工事関係車 左側ドア 一部損傷〕
12月25日 15:30	京都府	情報管路改修工事において、光ケーブルが敷設済みの仮設情報管路と同位置に情報BOXを本設する為、バックホウにより機械掘削したところ、仮設情報管路にバケットが接触し、光ケーブルを切断した。 〔物損：光ケーブル 情報管路 切断〕
12月27日 14:30	京都府	堤用地改修工事において、工所用道路の補修作業中に、バックホウで消火栓周辺のコンクリート舗装版を撤去しようとしたところ、消火栓が破損し、漏水した。 〔物損：消火栓 破損 漏水〕