

近畿地方整備局 紀伊山地砂防事務所
記 者 発 表

配布日時	平成２７年１２月２６日 ２０時００分
------	-----------------------

件 名	バックホウにおける送電線切断事故について
-----	----------------------

概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 本日９時３０分頃、那智川上流・市野々小学校（和歌山県那智勝浦町市野々地先）付近でバックホウによる送電線切断事故が発生しました。 ・ 現場は那智川本川沿いでバックホウ（０.４５ｍ³）により建設残土を搬出作業中に、市野々小学校北側で河川の上空を横断する送電線を切断した。 ・ 影響世帯数は、市野々地区及び那智山地区で約２１０世帯。 ・ 本日１０時４０分頃に仮復旧が完了している。本復旧は来年になる見込み。 <p>※本資料は、紀伊山地砂防事務所のホームページの新着情報に掲載しています。</p>
-----	---

取 扱 い	—
-------	---

配布場所	新宮中央記者会、新宮記者クラブ
------	-----------------

問合せ先	国土交通省 近畿地方整備局 紀伊山地砂防事務所 副所長（技術） 林 和彦 工務課長 今森 直紀 TEL 0747-25-3111 FAX 0747-25-3276
------	--

