

近畿地方整備局 和歌山河川国道事務所
記者発表

発表日時	平成24年10月11日 18時00分
------	-----------------------

件名	工事による水道管破損について
----	----------------

概要	<p>平成24年10月11日 午前10時40分頃に京奈和自動車道紀北東道路の工事において、町道大谷泉大津線に埋設された水道管を誤って損傷させました。</p> <p>水道管は、佐野浄水場から大谷配水池へ至る直径40cmの鑄鉄管です。</p> <p>なお、16時30分に復旧完了しました。</p>
----	--

取扱い	_____
-----	-------

配布場所	和歌山県政記者クラブ 和歌山県政放送記者クラブ 和歌山県地方新聞協会
------	--

問合せ先	国土交通省 近畿地方整備局 和歌山河川国道事務所 TEL 073-402-0264 (道路)副所長 粟津 誠一 (内線 206) 工務第二課長 小野 武 (内線 411)
------	--

工 事 名 ; 紀北東道路大谷橋下部工事

工事内容 ; 橋台工 逆T式橋台 1基、場所打ち杭基礎 12本
橋台工 L型橋台 1基、場所打ち杭基礎 12本

請負業者 ; (株) 平岡広建設

工 期 ; 平成24年6月1日~平成24年12月28日

事故経過 ;

10:40頃 橋梁下部工施工のために、仮設防護柵を町道路側に
設置するため、掘削中に水道管を損傷した。

16:30 復旧作業完了。

